

 WZC Wodociągi Ziemni Cieszyńskiej Sp. z o.o.	Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne 43-460 Wisła, ul. Czarne 7 tel. 33 855 50 10	Strona 1 / 1
--	--	-----------------

Sprawozdanie z badań nr: 1565

Nazwa i adres klienta: Urząd Gminy Istebna
Istebna 1000

Miejsce pobierania: SUW Jaworzynka Zapasieki

Data pobierania: 2014-12-10

Data rozpoczęcia badań: 2014-12-10

Data zakończenia badań: 2014-12-11

Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez: Andrzej Łaszewski

Stan próbki: bez uwag

Wyniki badań:

Wskaźnik	Metoda	Wynik	Jednostka	NDS ¹
Chlor wolny	ILB-23 wyd. B z 13.12.2010	0.20	mg/l Cl ₂	-
Bakterie grupy coli	ILB-3 wyd. B z 29.11.2010	0	jtk/100ml	0
Escherichia coli	ILB-3 wyd. B z 29.11.2010	0	jtk/100ml	0
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	ILB-6 wyd. B z 29.11.2010	0	jtk/100ml	0
Mętność	PN EN ISO 7027 : 2003	0.54	NTU	1
Barwa	PN-EN ISO 7887:2002	<3	mg/l Pt	- ⁴
Odczyn pH	PN-C-04540-01:1990	7.78		6.5 - 9.5
Przewodność	PN EN 27888 : 1999	265	µS/cm	2500
Zapach	ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013	1	TON	--- ⁵
Smak	ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013	<4	TFN	--- ⁵
Jon amonowy	ILB-27 wyd. B z 13.12.2010	<0.05	mg/l NH ₄	0.5

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki

¹ Najwyższe dopuszczalne wartości (lub dopuszczalne zakresy wskaźników) określone w Rozp. Ministra Zdrowia, Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r. z późn. zm. Dz. U. Nr 72, poz. 486 z 2010r.

³ Znak "<" oznacza: poniżej.

⁴ Bez nieprawidłowych zmian

⁵ Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Uwagi: Brak uwag.

Sporządził:
Marzena Ekiert

Autoryzował:

ST. INSPEKTOR
ds. uzdatniania wody
mgr inż. Paweł Cieślak

koniec sprawozdania