

Koniaków 29.07.2015 r.

**RADA SOŁECKA
W KONIAKOWIE**

Zakład Energetyczny

ul. Frysztacka 50

43 - 400 Cieszyn

Wniosek

Sołtys i Rada Sołecka wsi Koniaków zwracają uwagę na niebezpieczeństwo, jaki stwarza słup energetyczny wysokiego napięcia, betonowy, zbrojony.

Miejsce słupa Koniaków Centrum nad kościołem św. Bartłomieja.

Ze słupa odpada beton, stal zbrojeniowa jest widoczna i koroduje.

Słup jest obciążony ciężarem instalacji, która przechodzi z drugiej strony nad drogą 943.

Rada Sołecka wnioskuje do Zakładu Energetycznego o demontaż istniejącego słupa i postawienie nowego, co zapewni bezpieczeństwo korzystających mieszkańców z chodnika, a także użytkowników gminnego parkingu i drogi wojewódzkiej.

z poważaniem

Sołtys wsi Koniaków

[Signature]
Jan Gazur