

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2, 43-400 Cieszyn

tel. /033/4794080-81, 4797010, 8520195; fax. /033/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

Znak: ONS-HKiŚ-0613/1/69/09

Cieszyn, dnia 04.09.2009r.

**DECYZJA**

Działając na podstawie art. 104 i art. 108 § 1 *kodeksu postępowania administracyjnego* oraz art. 27 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2006r. nr 122 poz. 851 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. *o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (Dz. U. z 2008r. nr 234, poz. 1570), § 14 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29. marca 2007r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417) w związku z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. nr 123, poz. 858) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie po zapoznaniu się z wynikiem kontroli jakości wody pobranej w ramach realizacji monitoringu kontrolnego w dniu 01.09.2009r., (l. anal. 2051) w Stacji Uzdatniania Wody Istebna Kubalonka

**nakazuje**

1. unieruchomić w trybie natychmiastowym wodociąg Istebna Kubalonka zaopatrujący ludność w wodę do spożycia, do czasu uzyskania dwukrotnych wyników badania wody, pochodzącej ze stacji uzdatniania wody Istebna Kubalonka oraz sieci wodociągowej, spełniających wymagania ww. rozporządzenia
2. zapewnić odbiorcom korzystającym ze Stacji Uzdatniania Wody Istebna Kubalonka wodę zdatną do spożycia przez ludzi;
3. podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody pochodzącej z wodociągu Istebna Kubalonka;

Terminy wykonania:

**Nakazom zawartym w pkt 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.**

**Nakazowi zawartemu w pkt 3 termin wykonania do 11.09.2009r.**

Do wykonania zobowiązana jest strona:

Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, 43-470 Istebna 500

Bezpośrednio: Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej

## Uzasadnienie:

W próbie wody pobranej (w ramach realizowanego monitoringu kontrolnego) w dniu 01.09.2009r. (l. anal. 2051) w punkcie monitoringowym usytuowanym w Stacji Uzdatniania Wody Istebna Kubalonka, 43-470 Istebna stwierdzono obecność następujących bakterii: bakterie grupy coli = 64 j.t.k. w 100 ml, enterokoki (paciorkowce kałowe) = 1 j.t.k. w 100 ml oraz *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) = 12 j.t.k. w 100 ml (sprawozdanie z badań nr OL-704/PWŚG/390-3-1/2009)

Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417), gdyż woda nie spełnia podstawowych wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 oraz dodatkowych wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia.

Stwierdzone zanieczyszczenie wody może ujemnie wpływać na zdrowie ludzkie i być przyczyną powstawania zatruc/zakażeń pokarmowych i innych chorób.

Dostarczenie odbiorcom wody do spożycia należytej jakości wynika z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. nr 123, poz. 858).

Ponieważ pobrana próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417), przepis § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia, w przypadku braku przydatności wody do spożycia, nakazuje państwowemu inspektorowi sanitarnemu unieruchomienie wodociągu.

Decyzji w pkt 1 i 2 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zgodnie z art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

## Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Wnieсение odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

P A Ń S T W O W Y  
P O W I A T O W Y I N S P E K T O R S A N I T A R N Y  
W C I E S Z Y N I E  
2 up. *A. Walga*  
T E R E S A W A L G A  
S P E C J A L I S T A W Z A K R E S I E H I G I E N Y

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka”, 43-470 Istebna 500,
2. a/a

Do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000